



昆明市生态环境科学研究院 综合楼配电系统维修升级采购公告

为确保我院用电系统正常运转，工作能够顺利开展，结合我院现有配电系统老化情况，需在原有的配电系统基础上进行维修升级，强化新供电线路和增加相关配电控制系统与安全配置达到过后用电的要求。根据我院相关管理制度及程序本着公开、公正、公平的原则，我院决定采取询价方式对所需项目进行询价，并依据询价结果确定合作单位，采购明细如下：

昆明市环境科学院综合楼配电系统报价清单

序号	设备及材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	金额(元)	品牌	备注
1	计量配电箱	JLX-II	台	1			英迈克	需附柜内元件报价明细
2	已至三楼分电箱	FDX-I	台	2			英迈克	附箱内元件报价明细
3	已至三楼分电箱	FDX-II	台	2			英迈克	需附箱内元件报价明细
3	动力电缆	YJV3*35+1*25	m	60			明超电缆	
4	动力电缆	YJV4*16	m	15			明超电缆	
5	电缆终端	YJV3*35+1*25	套	4			国优	
6	电缆终端	YJV4*16	套	2			国优	
7	桥架	100*75*1.5	m	24			巨超	包含内外连接片、螺栓及盖板扣件
8	水平三通	100*75*1.5	个	3			巨超	
9	水平弯	100*75*1.5	个	1			巨超	

10	垂直内弯	100*75*1.5	个	1			巨超	
11	垂直外弯	100*75*1.5	个	1			巨超	
12	柜子底座、支架、铜鼻子、穿线软管等配件		批	1				
13	接地装置		项	1				
14	一楼石膏板拆除及新购石膏板恢复		项	1				
15								
小计								
原配电系统检查及拆除费；新配电系统安装及调试费								
合计								

附件：柜、箱内元件报价明细

昆明市环境科学院综合楼配电柜、箱内元器件报价明细								
序号	设备及材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	金额(元)	品牌	备注
一.计量配电柜配置清单								
1	柜子	1500*700*400	台	1			国优	
2	多功能计量表	TB1194I	只	3			华夏	
3	三相四线制空气开关	CDM34300160A100A	只	2			德力西	
4	三相四线制空气开关	CDM430063A	只	1			德力西	
5	D型断路器	DZ473P/63A	只	2			德力西	
6	D型断路器	DZ473P/32A	只	2			德力西	
7	D型断路器	DZ473P/16A	只	1			德力西	
8	断路器	DZ471P/16A	只	2			德力西	
10	互感器	LMK	个	9			德力西	
11	保险	2A	套	9			德力西	

12	零、地接线端子排		条	2			国优	
13	辅材及人工费		套	1				
合计：								

二.分电箱（一二楼、三楼共计 2 台） 1 台配置清单

1	箱子	500*700*200	台	1			国优	
2	三相四线制空气开关	CDM430063A	只	1			德力西	
3	D 型断路器	DZ473P/40A	只	1			德力西	
4	D 型断路器	DZ473P/32A	只	1			德力西	
5	D 型断路器	DZ473P/16A	只	1			德力西	
6	断路器	DZ471P/16A	只	6			德力西	
7	零、地接线端子排		条	2			国优	
8	辅材及人工费		套	1				
合计：								
共计：2 台*元								

二.分电箱（四楼、五楼共计 2 台） 1 台配置清单

1	箱子	500*700*200	台	1			国优	
2	三相四线制空气开关	CDM34300160A100A	只	1			德力西	
3	D 型断路器	DZ473P/40A	只	2			德力西	
4	D 型断路器	DZ473P/32A	只	5			德力西	
5	D 型断路器	DZ473P/16A	只	1			德力西	
6	断路器	DZ471P/16A	只	2			德力西	
7	零、地接线端子排		条	2			国优	
8	辅材及人工费		套	1				
合计：								
共计：2 台*元								

如有意向请按照以上标准及数量给出报价表，并加盖单位公章后于 2021 年 11 月 18 日 17:00 前，报送至我院报价表一式三份，逾期不予受理。报价地址：云南省昆明市五华区新闻南路 23 号，昆明市生态环境科学研究院主楼 202 室。

联系人：韩为祥

联系电话：64141223

昆明市生态环境科学研究院

2021 年 11 月 16 日